

通常の井水冷却から冷水機利用による急速冷却を提案

仕様機器： ファーストチラーキング
型式 DCU-XR502AO-S
(空冷屋外型、3.7kW)
※冷凍機高温仕様

設備内容： KT式吟醸びん爛急冷機を使用。
①右側加温槽でP箱ごと徐々に加熱され、
奥の蒸気混合部で温度ホールド。
②左側冷却槽の手前からチラー水を供給する。
冷却槽の奥から手前へびん爛製品が送られてくる
ので奥側では水温が上昇し、びん割れ防止となる。
※井水が無い環境だったが冷水機による冷却を提案。
急速冷却が実現でき品質向上へとつながった。

